

GreCon

Dzirksteļu reģistrācijas centrāles, sērijas CC 5000 un CC 7000 *TūlītĶjie pasākumi traucējumu gadījumā*

Traucējuma skums

- Displejs attēlo ziņojumu par traucējumu
- Signalizācijas līdzeklis (mirgojošā uguns) ir aktīvs
- Sirēnas simbols deg zaļā gaismā
- Traucējuma norāde deg oranžā gaismā

Sākums 16:03:21 30.08.04 **UG** 001
Beigas Nr.: 16:04:34 30.08.04 0001
L001 Filtrs
01030083 Kontrolsignāls pārāk garš



Reakcija uz traucējumu

- Atiestatīt mirgojošo signalizācijas lampu
- Nekavējoties informēt kompetento iestādi!

Vārds, uzvārds: _____

Telefons: _____



Kļūmes ziņojuma apstiprināšana

- Novērst traucējumu!
Pēc traucējuma novēršanas displejā tiek attēlots traucējuma noslēgums:
- Deg apstiprināšanas pogas gaismas diode (LED).
- Apstiprināt kļūmes ziņojumu.

Beigas
16:04:34
30.08.04

